

## Результаты проверок за 2015 год

<b>Наименование органа государственного контроля</b>	<b>Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Республике Тыва</b>
Цель проверки	Пожарный надзор
Дата начала проверки	06.02.2015 г.
Вывод	В ходе проверки выявлено нарушение: не обеспечена система пожарной сигнализации подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара с дублированием сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации
Отметка о выполнении	исполнено
<b>Наименование органа государственного контроля</b>	<b>Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Республике Тыва</b>
Цель проверки	Исполнение обязательных требований законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации в области гражданской обороны
Дата начала проверки	06.02.2015 г.
Вывод	Нарушений не выявлено
<b>Наименование органа государственного контроля</b>	<b>Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Республике Тыва</b>
Цель проверки	Исполнение обязательных требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Дата начала проверки	06.02.2015 г.
Вывод	Нарушений не выявлено
<b>Наименование органа государственного контроля</b>	<b>ФГКУ ОВО МВД по Республике Тыва</b>
Цель проверки	Антитеррористическая защищенность объекта
Дата начала проверки	03.04.2015г.
Вывод	1.Разработать и согласовать паспорт антитеррористической защищенности, согласно приказу Министерства образования и науки Республики Тыва от 04.12.2014 г. № 1389-д 2.Дополнительно установить осветительные приборы с юго-западной и восточной стороны здания.
Отметка о выполнении	исполнено